

## UVOZNIK:

MB FRIGO GRUPA D.O.O.  
BANI 81,  
10010 ZAGREB,  
HRVATSKA

# INFORMACIJSKI LIST

## HAIER KLIMA UREĐAJ

|                                                                                             |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Naziv ili zaštitni znak                                                                     |       | HAIER JADE    |
| Model unutarnjeg uređaja                                                                    |       | AS25S2SJ1FA-3 |
| Model vanjskog uređaja                                                                      |       | 1U25MECFRA-3  |
| Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima                             | dB    | 56/61         |
| Rashladno sredstvo                                                                          |       | R32           |
| GWP                                                                                         |       | 675           |
| SEER                                                                                        |       | 8,75          |
| Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju                                                |       | A+++          |
| Godišnja potrošnja energije pri hlađenju                                                    | kWh/y | 104           |
| Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju                                                  | kW    | 2,6           |
| SCOP                                                                                        |       | 5,1           |
| Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)                             |       | A+++          |
| Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)                                 | kWh/y | 714           |
| Toplija sezona grijanja                                                                     |       | /             |
| Hladnija sezona grijanja                                                                    |       | /             |
| Projektno opterećenje uređaja pri grijanju                                                  | kW    | 2,6           |
| Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)               | kW    | 2,3           |
| Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) | kW    | 0,4           |

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite ovlašteni servis.